

附件1

中小学幼儿园燃气安全自查表（管道燃气）

用户名称			用户所在建筑名称		
用户地址		用户联系人		用户电话	
供气企业	名称： 协议 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	安全检查人		检查时间	年 月 日
用气设备	<input type="checkbox"/> 燃气灶具（家用灶、中餐炒灶、大锅灶） <input type="checkbox"/> 蒸箱 <input type="checkbox"/> 热水器 <input type="checkbox"/> 锅炉 <input type="checkbox"/> 热水炉 <input type="checkbox"/> 其他				
检查单位	检查项目		检查情况	不符合处置措施	
安全管理	有安全管理制度或操作规程，且在明显位置张贴		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	按要求整改	
	人员经过专业培训，熟悉安全用气操作		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	按要求整改	
	有应急处置方案，且每半年进行1次应急处置演练		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	按要求整改	
	与供气企业签订供用气合同		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	立即补签合同	
	进行过安全用气自检，有检查单，每月不少于1次		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	按要求整改	
安全装置	供气企业入户安全检查每年不少于1次		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	通知供气企业立即安排上门安检	
	安装有燃气泄漏报警器，间距小于10米，距顶棚小于30cm		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	立即停止用气，切断气源，维修或改造	
	报警器检定（检验）有效期1年		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>		
户内管道	燃气管道及附件未被擅自改动，燃气管道末端米用盲板或封头严密封堵，管道连接紧密，无泄漏现象		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	立即停止用气，切断气源，改回原状	
	钢制管道外表无明显锈蚀现象		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	按要求整改	
	管道未暗设，设备构件上明设的燃气管道用支架、管卡或吊卡固定牢靠，无松动、摇晃等现象		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	按要求整改	
	管道未用于承重、作为支撑以及悬挂重物等其他用途		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	按要求整改	
阀门 燃气表	燃气总阀操作方便，阀门手柄完好，能正常关闭，无泄漏		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	按要求整改	
	燃气表及管道周围无堆放或搭挂杂物、接触电线、无泄漏		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	立即清理	
	设置与燃气报警器联锁的紧急切断阀，动作正常，明显标识安装时间，且不超过10年		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	按要求整改	
连接软管	采用燃气专用不锈钢软管或金属包覆管连接，连接紧固，软管无脱落、泄漏现象		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	立即更换	
	软管长度不超过2m		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	按要求整改	
	软管中间无接口、无三通分流		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	按要求整改	
	软管无穿越墙、楼板、顶棚、门窗、埋地等现象		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	按要求整改	
燃气器具	软管未在弯折、拉伸、扭转、受压等状态下使用		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	按要求整改	
	燃烧器具铭牌上标定燃气类别与供应燃气一致		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	立即停止用气，切断气源，更换	
	明显标识安装使用时间，且未超过设计使用年限		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	按要求整改	
	使用螺纹接口的金属软管和专用阀门连接		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	立即停止用气，切断气源，建议更换	
	燃烧正常，无黑烟、红火，无泄漏，烟道安装紧密，完好、畅通、规范、通出室外		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	立即停止用气，切断气源，按要求整改	
用气环境	燃气燃烧器具在关闭状态下，无泄漏现象		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	立即停止用气，切断气源，请厂家	
	有熄火保护装置，且工作正常		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	立即停止用气，切断气源，请厂家	
	用气场所为专用，未做居住、洗浴等其他功能使用		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	立即停止用气，切断气源，按要求	
	未在同一房间内使用油、酒精、液化石油气、煤、柴等其他燃料		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	立即停止用气，切断气源，按要求	
其他安全隐患	用气房间或部位与其他部位之间采用防火分隔措施，且自然通风良好，通风不良场所设置机械通风装置，通风设施始终处于正常工作状态		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	按要求整改	
	设有厨房灭火装置的用户，具备发生火灾时联动关闭燃气功能：每个用气场所配备8kg灭火器不少于2只		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	按要求整改	

附件2

中小学幼儿园燃气安全自查表（瓶装液化石油气）

用户名称			用户所在建筑名称		
用户地址			用户联系人	用户电话	
供气企业	名称： 协议：有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	安全检查人		检查时间	年 月 日
用气设备	<input type="checkbox"/> 燃气灶具（家用灶、中餐炒灶、大锅灶）： <input type="checkbox"/> 蒸箱； <input type="checkbox"/> 热水器： <input type="checkbox"/> 锅炉； <input type="checkbox"/> 热水炉； <input type="checkbox"/> 其他				
检查单元	检查项目		检查情况	不符合处置措施	
安全管理	有燃气安全使用信息公示牌		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	在醒目处设置公示牌	
	有安全管理制度或操作规程且在明显处张贴		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	立即制定制度或操作规程	
	人员经过专业培训，熟悉安全用气操作		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	立即请燃气公司对用气人员进行培训	
	有应急处置方案，且每半年进行1次应急处置演练		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	立即制定应急处置方案并组织演练	
	与供气企业签订供用气合同		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	立即补签合同	
	进行过安全用气自检，有自检单，每月不少于1次		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	按要求整改	
	供气企业安全入户检查每年不小于1次（提供供气企业检查表）		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	通知供气企业立即安排上门安检	
泄漏检查	钢瓶角阀、调压器、连接管连接紧密，无泄漏现象		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	立即停止用气，切断气源，维修或更换	
	使用专用卡箍，连接紧固，软管未脱落，无泄漏现象		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>		
钢瓶存放及用气场所检查	钢瓶在检验有效期内		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	立即停用，退回供气企业	
	扫描钢瓶二维码显示的充装、配送信息应与实际相符		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>		
	钢瓶未摆放在密闭橱柜中		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	按要求整改，应保持通风良好	
	超量存放钢瓶		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	减少钢瓶数量或设置专用储瓶间	
	未使用油、酒精、生物质燃料、煤柴等其他燃料		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	立即停止用气，切断气源，按要求整改	
	钢瓶存放和用气房间为专用，未做居住、洗浴等其他功能使用		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>		
	安装有燃气泄漏报警器，间距小于4m，距地面小于30cm		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	按要求整改	
	报警器检定（校验）有效期1年		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	立即停用，安排校验检定或更换	
安装有燃气泄漏安全保护装置（切断阀采用硬管连接）		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	按要求整改		
调压器为商用非可调式螺纹接口，未使用可调压式中、高压调压器		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>			
调压器	明显标识安装使用时间，且未超过8年		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	按要求整改	
	采用燃气专用金属包覆软管或不锈钢软管		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>		
连接软管	软管无变硬、发黏等老化迹象，无龟裂、破损、磨损等现象，金属软管无明显锈蚀、破损、磨损等现象		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	按要求整改	
	明显标识安装使用时间，且未超过产品设计使用年限		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>		
	软管长度不超过2m		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>		
	软管中间无接口，无三通分流		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>		
	软管无穿越墙、橱柜、暗埋等现象		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>		
燃烧器具	明显标识安装使用时间，且未超过产品设计使用年限		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	按要求整改	
	未使用猛火灶		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	立即停止用气，切断气源，更换	
	使用螺纹接口的金属软管和专用阀门连接		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	立即停止用气，切断气源，建议更换	
	有熄火保护装置，且工作正常		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	立即停止用气，切断气源，请厂家维修	
	燃烧正常，无黑烟、红火，无泄漏，烟道安装紧密、完好、畅通、规范、通出室外		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	立即停止用气，切断气源，按要求整改	
	燃气燃烧器具在关闭状态下，无泄漏现象		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	立即停止用气，切断气源，请厂家维修	
其他安全、隐患					

中小学幼儿园燃气安全排查整治情况台账

县（市、区）教育局：（盖章）

填表时间： 年 月 日

学校总数			学校使用管道天然气			学校使用瓶装液化气			查出燃气安全隐患数	燃气安全隐患整改完成数	与合法供气企业签订供用气合同学校数	设置燃气安全使用信息公示牌学校数	燃气使用、存储场所配置灭火毯、干粉灭火器学校数	燃气使用、存储场所安装可燃气体浓度报警装置学校数	制定燃气事故应急预案学校数
			燃气管道建于2000年前的学校数	燃气管道有被建筑物压埋的学校数	燃气管道有老旧锈蚀、泄露等安全隐患的学校数	钢瓶使用不符合安全标准的学校数	用完气钢瓶角阀不关闭的学校数	钢瓶有老旧锈蚀、泄露等安全隐患的学校数							
使用燃气学校数	使用管道天然气学校数	使用瓶装液化气学校数													

- 说明：
1. 此表中学校指所有公民办中小学、幼儿园，不包括学生托管、培训机构。
 2. 此表供县（市、区）教育局汇总学校填报的信息，2023年3月10日前报市教育局安全办。