



















此图为规划方案，不得作为行政审批依据

龙安区马投涧镇35兆瓦分散式风电项目控制性详细规划

——风电机组用地控制图

区位图



N

1:1000

地块编号	用地性质及代号(GB50137-2011)	新用地性质及代号（自然资发[2023]234号）		用地面积（㎡）	限高（m）	备注
		用地性质	代码			
LA-YEZ-01	工业用地(M)	工业用地	1001	387	＜220	限高高度为叶尖最大高度
LA-YEZ-02	工业用地(M)	工业用地	1001	400	＜220	限高高度为叶尖最大高度
LA-CBT-03	工业用地(M)	工业用地	1001	400	＜220	限高高度为叶尖最大高度
LA-CBT-04	工业用地(M)	工业用地	1001	400	＜220	限高高度为叶尖最大高度
LA-CBT-05	工业用地(M)	工业用地	1001	400	＜220	限高高度为叶尖最大高度
LA-CBT-06	工业用地(M)	工业用地	1001	400	＜220	限高高度为叶尖最大高度
LA-MTJ-07	工业用地(M)	工业用地	1001	400	＜220	限高高度为叶尖最大高度
LA-MTJ-08	工业用地(M)	工业用地	1001	400	＜220	限高高度为叶尖最大高度
LA-MTJ-09	工业用地(M)	工业用地	1001	400	＜220	限高高度为叶尖最大高度
LA-MTJ-10	工业用地(M)	工业用地	1001	400	＜220	限高高度为叶尖最大高度
合 计	规划总用地			3987		

图 例：规划用地范围线　LA-CBT-03 地块编号　1001 用地代码　工业用地

控制图则

1. 该风电项目位于安阳市龙安区马投涧镇，规划总用地面积为3987平方米。
2. 强制性内容：
   （1）其他设置要求按照国家及相关专项规划、规范、标准配置；
   （2）本项目设计依据《电力工程项目建设用地指标》(建标〔2011〕209号)、《风电场设计防火规范》（NB31089-2016）、《风力发电场设计规范》（GB/T 51096-2015）、《风力发电场设计技术规范》（DL/T 5383-2007）、《安阳广润电力有限公司安阳广旭电力龙安区35MW分散式风电项目安全预评价报告》、《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》等相关规范、标准执行；
   （3）本地块用于风电机组建设，风电机组建设用地指标不应超过规定指标。
   （4）防火安全距离按照《风电场设计防火规范》（NB31089-2016）执行。
3. 风力发电机组作为构筑物，其距场内穿越公路、输电线路等设施的最小距离，要满足有关国家法律、法规的有关规定。
4. 新建有人居住的建筑物与风力发电机组的最小距离，应满足国家现行相关标准中对噪声及安全距离等规定。
5. 集电线路建议采用直埋电缆敷设方式，并需要满足相关规范要求。
6. 地块内环境卫生和污染的防治、防护严格按照项目建设环境影响报告表要求控制。
7. 用地面积及范围以土地勘测定界技术报告书为准。
8. 本范围内的一切规划与建设活动除符合本规划外，尚应符合国家现行的有关法律、法规和强制性标准的规定。